

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO NA:**

**„Opracowanie projektu technicznego na wymianę
aparatury łączeniowej
(wylaczniki 110 kV, odlaczniki szybkie) oraz
wymianę odlaczników szybkich na wylaczniki w
polach transformatorowych rozdzielni GPZ 110 kV
dla Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.”**

Składanie ofert do dnia 15.09.2021 r. do godz. 12.00

Oferty należy składać na adres spółki:

**Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A.
62-650 Kłodawa, Al. 1000-Lecia 2
z dopiskiem**

**„Opracowanie projektu technicznego na wymianę
aparatury łączeniowej
(wylaczniki 110 kV, odlaczniki szybkie) oraz wymianę
odlaczników szybkich na wylaczniki w polach
transformatorowych rozdzielni GPZ 110 kV
dla Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.”**

Rozdział I

Informacje wstępne.

1. Nazwa i adres Zamawiającego.

**Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A.
62-650 Kłodawa, Al. 1000 lecia 2**

strona internetowa: www.sol-klodawa.com.pl

numer telefonu: 63 27 30 122 lub 63 27 33 200;

numer faksu: 63 27 33 587;

REGON 000041714 NIP 666-000-33-38

Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000219532.

Kapitał zakładowy: 40 mln PLN opłacony w całości

2. Tryb postępowania.

Postępowanie prowadzone jest w trybie **przetargu nieograniczonego wg regulaminu Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.**

3. Informacje uzupełniające.

Wszelkie informacje przedstawione są w niniejszej „SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA”.

Rozdział II

Przedmiot przetargu. Warunki przedmiotowe.

Przedmiotem zamówienia jest:

„Opracowanie projektu technicznego na wymianę aparatury łączeniowej (wyłączniki 110 kV, odłączniki szybkie) oraz wymianę odłączników szybkich na wyłączniki w polach transformatorowych rozdzielni GPZ 110 kV dla Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.” którą należy wykonać w terminie do:

1 etap – wykonanie projektu technicznego na wymianę aparatury łączeniowej (wyłączniki 110 kV, odłączniki szybkie) – 15.12.2021r.

2 etap – wymiana odłączników szybkich na wyłączniki w polach transformatorowych rozdzielni GPZ 110 kV – 31.07.2022r.

Termin ten należy rozumieć jako termin realizacji rzeczowej zadania, to jest datę zakończenia wymiany odłączników szybkich na wyłączniki w rozdzielni GPZ 110 kV wraz z dokonaniem odbioru technicznego bez zastrzeżeń przez zamawiającego.

Do realizacji przedmiotu zamówienia należy użyć urządzeń fabrycznie nowych, wolnych od wad prawnych. Pod pojęciem „fabrycznie nowe” Zamawiający żąda zaoferowania urządzenia, do skompletowania którego użyto wyłącznie podzespołów, części i materiałów nowych, czyli takich, które nie były remontowane, regenerowane i używane.

1. Opis przedmiotu zamówienia.

„Opracowanie projektu technicznego na wymianę aparatury łączeniowej (wyłączniki 110 kV, odłączniki szybkie) oraz wymianę odłączników szybkich na wyłączniki w polach transformatorowych rozdzielni GPZ 110 kV dla Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.” Pod określeniem **„Opracowanie projektu technicznego na wymianę aparatury łączeniowej (wyłączniki 110 kV, odłączniki szybkie) oraz wymianę odłączników szybkich na wyłączniki w polach transformatorowych rozdzielni GPZ 110 kV dla Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.”** należy rozumieć:

- a) opracowanie dokumentacji i dokumentacji powykonawczej na wymianę:
 - odłączników szybkich na wyłączniki SF6 110 kV w rozdzielni GPZ 110 kV w polach transformatorów 110/6 kV (pole nr 4 i pole nr 5),
 - wyłączników typu WMS-110/10/35-Y na wyłączniki SF6 110 kV w polach liniowych (pole nr 1 i pole nr 2) i w polu sprzęgłowym (pole nr 3),
 - kabli zasilających napędy wyłączników (kable o żyłach miedzianych),
 - kabli zasilających obwody sterownicze i sygnalizacyjne (kable o żyłach miedzianych).
- b) **Dobór parametrów wyłączników 110 kV należy uzgodnić z ENERGA-OPERATOR S.A. w Kaliszu.**
- c) opracowaną dokumentację należy dostarczyć w formie papierowej w pięciu egzemplarzach i w formie elektronicznej,

Opracowanie projektu technicznego na wymianę aparatury łączeniowej należy wykonać w oparciu o dokumentację techniczną rozdzielni GPZ 110 kV i rozdzielni GPZ 6 kV dostarczoną przez Kopalnię Soli „Kłodawa” S.A.

Na podstawie opracowanej dokumentacji dostarczonej do akceptacji Zamawiającemu, dokonać wymiany w rozdzielni GPZ 110 kV odłączników szybkich na wyłączniki SF6 110 kV, uruchomienie rozdzielni GPZ 110/6 kV po przeprowadzonej modernizacji; wykonanie niezbędnych prób i pomiarów oraz wykonanie dodatku do dokumentacji podstawowej rozdzielni GPZ 110/6 kV

2. Charakterystyka rozdzielni GPZ 110 kV:

Rozdzielnia GPZ 110kV znajduje się w stacji GPZ 110/6 kV. Jest rozdzielnią wewnętrzną, 5 połową zbudowaną w układzie „H-3” (3-wyłącznikowym), z wyłącznikami w polach linii (pole nr 1 i nr 2) i sprzęgła sekcjonującego (pole nr 3) oraz z odłącznikami szybkimi w polach transformatorowych (pole nr 4 i nr 5).

Rozdzielnia zasilana jest dwoma liniami napowietrznymi: L1- z rozdzielni GPZ Barłogi 110 kV i L2- z rozdzielni GPZ Kłodawa 110 kV. W normalnym układzie pracy rozdzielnia GPZ 110 kV pracuje w przelocie linii 110 kV relacji GPZ Barłogi – GPZ Kłodawa.

Z rozdzielni GPZ 110kV poprzez izolatory przepustowe zasilane są dwa transformatory 16 MVA, 110/6 kV, które umieszczone są w dwóch dobudowanych komorach.

3. Opis istniejących układów sterowania i sygnalizacji, oraz aparatury zabezpieczeniowej rozdzielni GPZ 110 kV, transformatorów 110/6 kV” w Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.

Aparatura zabezpieczeniowa rozdzielni GPZ 110 kV, transformatorów 110/6 kV zabudowana jest w szafach zabezpieczeniowych w budynku nastawni stacji GPZ 110/6 kV.

a) Pola linii 110 kV wyposażono w następujące zabezpieczenia:

- odległościowe cyfrowe typu: UTXvZ/8,
- ziemnozwarciowe kierunkowe dwustopniowe z funkcją terminala polowego typu: UTXvD/8,

Funkcje realizowane przez zabezpieczenia:

- wyłączenie wyłącznika własnego pola,
- pobudzenie automatów SPZ (w UTXvZ/8), LRW i ZSZ,
- pobudzenie rejestracji zakłóceń i zdarzeń,
- pobudzenie sygnalizacji lokalnej.

b) Pole sprzęgła 110 kV wyposażono w następujące zabezpieczenia:

- sterownik pola typu UTXvD/8,
- przekaźnik automatyki lokalnej rezerwy wyłącznikowej (LRW) typu UTXvLRW/R,
- zabezpieczenie szyn zbiorczych (ZSZ) typu UTXvMSZ,
- automatyka samoczynnego załączenia rezerwy (SZR) typu UTXvSZR,

Funkcje zabezpieczeń realizowane przez sterownik pola UTXvD/8:

- wynikające z pobudzeń automatów stacyjnych,
- pobudzenie rejestracji zakłóceń i zdarzeń,
- pobudzenie sygnalizacji lokalnej.

c) Pola transformatorów 110/6 kV wyposażono w następujące zabezpieczenia:

- nadmiarowoprądowe, sterownik pola typu UTXvL/8,
- różnicowe typu UTX vTR2,
- ziemnozwarciowe punktu gwiazdowego transformatora typu miniMUZ-RG,
- dwustopniowe gazowo-przepływowe kadzi transformatora,
- gazowo-przepływowe przełącznika zaczełów transformatora,
- dwustopniowe temperaturowe transformatora.

Funkcje zabezpieczeń realizowane przez UTXvL/8:

- zabezpieczenie czterostopniowe nadprądowe zwłoczne $I >$ (zwarcie, przeciążenie),
- zabezpieczenie ziemnozwarciowe punktu gwiazdowego transformatora (sygnały doprowadzone na wejścia cyfrowe UTXvL/8 z zabezpieczenia typu miniMUZ-RG),
- pobudzenie automatyk PZW (również z zabezpieczenia UTXvTR2), LRW i ZSZ,
- pobudzenie rejestracji zakłóceń i zdarzeń,
- pobudzenie sygnalizacji lokalnej.

Wyłączenie wyłącznika przez zabezpieczenia powoduje pobudzenie sygnalizacji awarii optycznej i akustycznej.

Sterowanie łącznikami rozdzielni GPZ 110 kV (wyłączniki, odłączniki, odłączniki szybkie) - odbywa się zdalnie za pomocą sterowników zabudowanych na tablicy sterowniczo synoptycznej w nastawni stacji GPZ 110/6 kV. Istnieje także możliwość sterowania miejscowego z przycisków zabudowanych w szafkach kablowych na rozdzielni GPZ 110kV.

Tablica centralnej sygnalizacji zakłóceń i stanów awaryjnych rozdzielni GPZ 110 kV oparta jest na mikroprocesorowych kasetach sygnalizacyjnych typu KS-16 firmy KARED Sp. z o.o. i zabudowana jest w nastawni stacji GPZ 110/6 kV. Stany awaryjne są również na zabezpieczeniach.

4. Parametry zwarciove na szynach rozdzielni GPZ 110 kV

$$S_{zw} = 753 \text{ MVA} \quad I_{3F} = 3952 \text{ A} \quad I_{2F} = 3423 \text{ A} \quad I_{1F} = 3557 \text{ A} \\ I_{310} = 3557 \text{ A}$$

Parametry zwarciove na szynach rozdzielni GPZ 110 kV stanowią załącznik do niniejszego SIWZ.

5. Zakres zamówienia, część rzeczowa

- 1) dostawa dwóch wyłączników SF6, kabli sterowniczych, sygnalizacyjnych i siłowych - zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną znajdującą się u Zamawiającego,
- 2) dostawa innych materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia,
- 3) demontaż odłączników szybkich zabudowanych w polach transformatorowych nr 4 i 5 rozdzielni GPZ 110 kV (dwie sztuki). Zdemontowane odłączniki wykonawca utylizuje we własnym zakresie,

- 4) demontaż obecnie zabudowanych kabli sterowniczych, sygnalizacyjnych i siłowych i zdanie na magazyn główny zamawiającego,
- 5) zabudowa dostarczonych wyłączników zgodnie z **opracowaną dokumentacją techniczną znajdującą się u Zamawiającego**,
- 6) wyłożenie kabli i przewodów wraz z podłączeniem do istniejących i dobudowanych podzespołów,
- 7) likwidacja automatyki PZW i modernizacja obwodów zabezpieczeń pól transformatorów 110/6 kV strony 110 kV i zabezpieczeń po stronie 6 kV,
- 8) wykonanie prac rozruchowych,
- 9) wykonanie wymaganych pomiarów i badań wraz z wykonaniem sprawozdań i protokołów,
- 10) przeprowadzenie szkolenia pracowników i dozoru w zakresie umożliwiającym prawidłową eksploatację wyłączników układów automatyki i zabezpieczeń po modernizacji,
- 11) wszelkie materiały, urządzenia, sprzęt i narzędzia potrzebne dla wykonania przedmiotu zamówienia, do Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. zobowiązany jest dostarczyć Oferent,
- 12) szczególne wymagania w zakresie wykonania:
 - a) demontaż i zabudowa podzespołów odbywać się będzie w ruchu zakładu górniczego na czynnej rozdzielni GPZ 110/6;
 - b) wszystkie prace wykonywane na terenie kopalni wykonywane będą na podstawie opracowanej przez Oferenta technologii prac zaakceptowanej przez KDEM i zatwierdzonej przez KRZG Zamawiającego;
 - c) osoby dozoru Oferenta muszą posiadać uprawnienia kwalifikacyjne SEP - na stanowisku dozoru w zakresie elektroenergetycznym, oraz uprawnienia kwalifikacyjne osoby dozoru ruchu zakładu górniczego o specjalności elektrycznej,
 - d) wszystkie zastosowane kable i przewody powinny być z żyłami miedzianymi; do ich mocowania można wykorzystać istniejące drabinki;
 - e) **dostarczenie szczegółowej instrukcji sprawdzania zainstalowanych wyłączników;**

6. Przedmiot zamówienia i jego realizacja:

- 1) **Oferent musi zapewnić, że przedmiot zamówienia i jego realizacja spełniać będzie wszelkie wymagania, wynikające z obowiązujących przepisów prawa i norm, wg stanu prawnego obowiązującego na dzień odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, w szczególności:**
 - a) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. „Prawo Geologiczne i Górnicze” (Dz. U. z 2021r. poz. 1420 tekst. jedn.).
 - b) Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczególnych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1118 z późniejszymi zmianami).

- c) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 r. Nr. 169 poz. 1650 tekst jedn.),
 - d) Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. (Dz. U. 2021 poz. 1210 tekst jedn.) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.
 - e) rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89, poz. 828 z późniejszymi zmianami),
 - f) ustawy z dnia 3 sierpnia 2020 r. - Prawo Budowlane (poz. 1333, z późn. zmianami),
 - g) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo Energetyczne (Dz.U. 2021 poz. 716 tekst Jedn.),
- 2) poszczególne elementy przedmiotu zamówienia muszą być oznaczone znakiem zgodności CE,
 - 3) wszelkie materiały, urządzenia, sprzęt i narzędzia potrzebne dla wykonania przedmiotu zamówienia zobowiązany jest dostarczyć Oferent,

7. Wymagania techniczno – organizacyjne:

- a) prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia będą prowadzone na czynnej rozdzielni GPZ 110/6 kV, zapewniając prawidłowe zasilanie zakładu górniczego Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A.,
- b) termin rozpoczęcia prac uzgodniony zostanie pomiędzy osobami odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego i Oferenta (po uzyskaniu przez Zamawiającego zgody na rozpoczęcie prac ze strony ENERGA-OPERATOR S.A, ZDM- Kalisz),
- c) prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia wymagające wyłączenia z ruchu pola rozdzielni GPZ 110 kV należy wykonywać w terminie ustalonym ze Zleceniodawcą,
- d) prace należy prowadzić etapami, w terminach ustalonych z Zamawiającym, zapewniając ciągłość pracy rozdzielni GPZ 110/6 kV,
- e) Oferent opracuje harmonogram prac wskazując w nim zakresy prac możliwych do wykonania w trakcie ruchu rozdzielni GPZ 110/6 kV oraz zakresy prac dla których jest konieczne wyłączenie z ruchu rozdzielni i czas potrzebny na ich realizację. Harmonogramy prac zostaną uzgodnione tak, aby nie dopuścić do zakłócenia funkcjonalności pracy rozdzielni GPZ 110/6 kV oraz zasilania zakładu górniczego,
- f) prace możliwe do wykonania w trakcie ruchu rozdzielni GPZ 110/6 kV mogą być prowadzone w dni robocze oraz w dni wolne od pracy na zmianie I, II i III. Terminy wykonania prac wymagających wyłączenie z ruchu rozdzielni zostaną ustalone po przeanalizowaniu harmonogramów prac opracowanych przez Oferenta,
- g) Zamawiający, dla zrealizowania przedmiotu zamówienia, zapewni Oferentowi:
 - plac magazynowy, magazyn,

- po przedstawieniu listy pracowników – przeszkoli pracowników Oferenta w zakresie bhp,
- h) Zamawiający nie zapewnia Oferentowi pomieszczenia biurowego i magazynowo-warsztatowego.

8. Wymagania w zakresie BHP.

Wszystkie roboty związane z realizacją rzeczową przedmiotu zamówienia prowadzone będą pod kierownictwem i dozorem osób posiadających stwierdzone kwalifikacje w odpowiedniej specjalności oraz wykonywane przez pracowników posiadających stosowne kwalifikacje i uprawnienia.

1) Oferent zatrudni do wykonania zamówienia pracowników:

- a) posiadających wiedzę, umiejętności, doświadczenie, kwalifikacje, uprawnienia i upoważnienia w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia,
- b) do nadzorowania prac objętych przedmiotem zamówienia co najmniej jedną osobę dozoru posiadającą uprawnienia kwalifikacyjne SEP co najmniej do 110 kV - na stanowisku dozoru w zakresie elektroenergetycznym, oraz uprawnienia kwalifikacyjne osoby dozoru ruchu zakładu górniczego o specjalności elektrycznej w podziemnych zakładach górniczych,
- c) do prowadzenia prac objętych przedmiotem zamówienia co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia kwalifikacyjne SEP co najmniej do 110 kV - na stanowisku dozoru w zakresie elektroenergetycznym
- d) ubezpieczonych od nieszczęśliwych wypadków i śmierci w związku z zatrudnieniem,
- e) posiadających aktualne kontrolne i okresowe badania lekarskie, psychofizyczne i wysokościowe,
- f) zapoznanych ze stanowiskową instrukcją pracy oraz technologią wykonania prac,
- g) przeszkolonych przez Zamawiającego w zakresie:
 - obowiązujących instrukcji przy wykonywaniu prac przy urządzeniach elektrycznych w Kopalni Soli „Kłodawa” S.A,
 - obowiązujących przepisów bhp,
 - prowadzenia ruchu oraz bezpieczeństwa pożarowego,
 - dokumentu bezpieczeństwa, ryzyka zawodowego oraz środków profilaktycznych koniecznych do zastosowania w celu zmniejszenia ryzyka,
 - porządku i dyscypliny pracy,
 - znajomości rejonu prowadzenia prac i dróg uciezkowych,
 - zasad łączności i alarmowania,
 - bezpiecznego dojścia do miejsca pracy,
 - występujących zagrożeń w miejscu pracy,
 - rozmieszczenia środków łączności w rejonie prac,
 - rozmieszczenia środków gaśniczych,
 - sposobu zgłoszenia wypadków i zagrożeń;

2) przed rozpoczęciem prac Oferent dostarczy:

- a) technologie, zgodnie z którymi roboty będą prowadzone,

- b) schemat organizacyjny określający wzajemną podległość osób sprawujących nadzór nad robotami prowadzonymi na terenie Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. ze strony Zamawiającego i Oferenta. W przypadku zmian w strukturze organizacyjno – osobowej Oferent jest zobowiązany do natychmiastowej aktualizacji dokumentów,
- c) szczegółowy podział obowiązków między osobami kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego a podmiotem – Oferentem w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i koordynacji prac w ruchu zakładu górniczego,
- d) potwierdzenia zapoznania się pracowników Oferenta z obowiązującymi technologiami, dokumentacjami i instrukcjami dotyczącymi wykonywanych prac (imienna lista z oryginałami podpisów pracowników Oferenta),

Przedłożenie ww. dokumentów warunkuje dopuszczenie Oferenta do rozpoczęcia prac;

- 3) zamawiający przekaze Oferentowi rejon wykonywania robót w oparciu o sporządzony protokół przekazania rejonu;
- 4) osoby obsługujące sprzęt (maszyny i urządzenia) niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia winny posiadać aktualne uprawnienia oraz inne wymagane przepisami dokumenty pozwalające na ich obsługę;
- 5) za szkody powstałe w przekazanym rejonie, wynikłe z działań Oferenta odpowiada Oferent;
- 6) oferent zobowiązany jest do ubezpieczenia swoich pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków, które mogą powstać w czasie wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia oraz do ubezpieczenia robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi – od odpowiedzialności cywilnej oraz od działań siły wyższej;
- 7) oferent wyposaży wszystkie osoby skierowane do realizacji przedmiotu zamówienia w ubrania robocze i sprzęt ochrony osobistej;
- 8) zamawiający przeszkoli pracowników Oferenta w zakresie przepisów BHP obowiązujących na terenie zakładu górniczego;
- 9) w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy, któremu uległ pracownik Oferenta, należy o tym fakcie natychmiast powiadomić Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się do:
 - niezwłocznego udzielenia pierwszej pomocy,
 - zabezpieczenia miejsca wypadku,
 - udostępnienia niezbędnych informacji i materiałów służbie BHP Oferenta,
 - udzielenia wszechstronnej pomocy osobom badającym okoliczności i przyczyny wypadku.

Ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku oraz sporządzenia wymaganej dokumentacji powypadkowej dokona służba BHP Oferenta z udziałem przedstawiciela działu BHPiS Zamawiającego;

- 10) prowadzenie prac spawalniczych może odbywać się na warunkach określonych w Zarządzeniu KRZG i szczegółowych instrukcjach obowiązujących w Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.

9. Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.

„Opracowanie projektu technicznego na wymianę aparatury łączeniowej (wyłączniki 110 kV, odłączniki szybkie) oraz wymianę odłączników szybkich na wyłączniki w polach transformatorowych rozdzielni GPZ 110 kV dla Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.”.

Za datę zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego w siedzibie Zamawiającego, przez Zamawiającego i Oferenta, bez zastrzeżeń.

Warunkiem przeprowadzenia odbioru końcowego jest: zakończenie realizacji rzeczowej zadania **„Opracowanie projektu technicznego na wymianę aparatury łączeniowej (wyłączniki 110 kV, odłączniki szybkie) oraz wymianę odłączników szybkich na wyłączniki w polach transformatorowych rozdzielni GPZ 110 kV dla Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.”** – wraz z przeprowadzeniem niezbędnych prób i pomiarów zakończonych wynikiem pozytywnym.

10. Inne wymagania.

- a) Oferenci powinni posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
- b) Pracownicy wykonujący roboty związane z realizacją rzeczową przedmiotu zamówienia powinni posiadać stosowne kwalifikacje, uprawnienia i aktualne badania lekarskie.
- c) zastosowane urządzenia i materiały muszą posiadać stosowne atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności.

11. **Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie przez Oferenta, przed złożeniem oferty, wizji lokalnej na terenie Kopalni Soli „Kłodawa” S.A., w celu zapoznania się z realizacją zadania.** Na potwierdzenie faktu zapoznania, należy z przedstawicielami Zamawiającego sporządzić notatkę służbową. Kopię notatki służbowej należy dołączyć do oferty.

12. Przed rozpoczęciem robót Strony dokonają następujących czynności:

- a) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:
 - imienną listę zatrudnionych pracowników przy realizacji przedmiotu zamówienia

- oświadczenie o ważnych badaniach okresowych w/w pracowników, stosownych wymaganych uprawnień
- oświadczenie o posiadaniu szkolenia BHP zatrudnionych pracowników
- b) przed rozpoczęciem robót zgłosi się do służb BHP Zamawiającego wraz ze wszystkimi zatrudnionymi na terenie zakładu górniczego pracownikami w celu odbycia szkolenia ogólnego z zakresu bhp dla podmiotów gospodarczych wykonujących prace na terenie Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.
- c) ZAMAWIAJĄCY
 - przeszkoli pracowników Wykonawcy w zakresie określonym w pkt.b

13. Termin wykonania przedmiotu przetargu:

1 etap – wykonanie projektu technicznego na wymianę aparatury łączeniowej (włłączniki 110 kV, odłączniki szybkie) – 15.12.2021r.

2 etap – wymiana odłączników szybkich na wyłączniki w polach transformatorowych rozdzieli GPZ 110 kV – 31.07.2022r.

14. Termin płatności faktur: przelewem - 30 dni od daty wystawienia faktury.

15. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

16. Okres związania ofertą - 30 dni od daty zatwierdzenia przez Zarząd przeprowadzonego postępowania przetargowego, a w przypadku oferenta, którego ofertę wybrano do realizacji, do dnia zawarcia umowy.

17. Osoby upoważnione do udzielania informacji w sprawie przetargu:

Dariusz Kozajda - Kierownik Działu Energomechanicznego ds. Elektrycznych,
tel. 63 27 33 222,

Grzegorz Skórzewski – Sztygar Oddziału Elektrycznego E-1, tel. 63 27 33 520

Tomasz Winiecki – St. Inspektor ds. Wykonawstwa Robót - Dział Nadzoru
Inwestycyjnego i Logistyki tel. 63 27 33 352, w godz. 7⁰⁰ - 13⁰⁰.

18. Przy składaniu ofert obowiązuje wpłata wadium w kwocie 40 000 zł (czterdzieści tysięcy złotych).

Wpłata na rachunek bankowy Zamawiającego: ING Bank Śląski, ,
Nr rachunku 34 1050 1520 1000 0090 3235 6975

Na przelewie podać pełną nazwę firmy, adres i NIP oraz czego wpłata dotyczy.

Zwrot wadium dla oferenta, który wygrał przetarg - w ciągu 14 dni po podpisaniu umowy, dla pozostałych w ciągu 14 dni od daty zatwierdzenia postępowania przetargowego przez Zarząd. Nie przysługuje prawo do odsetek.

Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana:

- a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
- b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o ile było wymagane,

c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta. Oferent może złożyć na piśmie wnioski o zaliczenie wadium na poczet gwarancji należytego wykonania zobowiązań gwarancyjnych.

19. Ofertę należy złożyć w jednym, nieprzejrzyście, zaklejonym opakowaniu w siedzibie spółki:

Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.

62-650 Kłodawa, ul. Aleja 1000-lecia 2

do dnia 15.09.2021r. do godz. 12⁰⁰ - decyduje moment wpływu oferty do kancelarii zamawiającego.

20. Na opakowaniu oferty należy umieścić:

napis: „Przetarg nieograniczony na opracowanie projektu technicznego na wymianę aparatury łączeniowej (wyłączniki 110 kV, odłączniki szybkie) oraz wymianę odłączników szybkich na wyłączniki w polach transformatorowych rozdzielni GPZ 110 kV dla Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.”

Odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie oferty ponosi oferent.

Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentom bez otwierania.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść wymagań ofertowych.

Dokonane w ten sposób uzupełnienie staje się częścią wymagań ofertowych, zostaje przekazane oferentom i jest dla nich wiążące.

Oferent może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania ofert.

Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem

„ZMIANA”.

21. Otwarcie złożonych do przetargu ofert nastąpi w dn. 15.09.2021r. o godz. 12¹⁵ w Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. przy Alei 1000-lecia 2, w siedzibie komisji przetargowej w budynku biurowca. Postępowanie przetargowe jest poufne, za wyjątkiem otwarcia ofert.

W otwarciu ofert mogą uczestniczyć oferenci posiadający upoważnienie do reprezentowania, którzy złożyli oferty w terminie i wpłacili wadium.

Komisja odrzuca oferty:

- nieodpowiadające warunkom przetargu,
- zgłoszone po wyznaczonym terminie,
- niezawierające żądanych odpisów dokumentów.

22. Ofert i innych materiałów przesłanych przez oferentów zamawiający nie zwraca.

23. Kryteriami stosowanymi przy ocenie oferty są:

- Cena - max. 70 pkt. - ocena wg formuły:

$$x = \frac{C_{min}}{C_{bad}} \times 70 \text{ pkt.}, \text{gdzie}$$

C_{min} – najniższa oferowana cena

C_{bad} – oceniana wartość w ofercie

- Termin i warunki udzielonej gwarancji - max. 10 pkt. - ocena wg formuły:

$$\frac{G_{bad}}{G_{max}} \times 10 \text{ pkt}, \text{ gdzie}$$

G_{bad} – ilość punktów w ocenianej ofercie
 G_{max} – najwyższa ilość pkt. spośród ocenianych ofert

- Wiarygodność techniczno-ekonomiczna, zdolność do wykonania zamówienia, referencje, certyfikaty systemów jakości ISO i zgodności technologii, autoryzacje, zezwolenia i upoważnienia - max. 10 pkt.

$$x = \frac{W_{bad}}{W_{max}} \times 10 \text{ pkt}, \text{ gdzie}$$

W_{bad} – ilość punktów w ocenianej ofercie
 W_{max} – najwyższa ilość pkt. spośród ocenianych ofert

- Termin wykonania zadania – max. 10 pkt.
 - 1 termin: 30.04.2022r. - 10 pkt
 - 2 termin: 31.05.2022r. – 8 pkt
 - 3 termin: 30.06.2022 r. – 6 pkt.
 - 4 termin: 31.07.2022 r. – 4 pkt

Warunki stawiane Oferentom

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
 - a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej,
 - b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny do wykonania zamówienia, potwierdzone referencjami,
 - c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, to znaczy:
 - posiadają (potwierdzone) środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości pozwalającej zrealizować zamówienie,
 - w okresie realizacji umowy będą posiadać opłaconą polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na wartość nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł,
 - d) nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i

zdrowotne z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- e) nie są w stanie likwidacji lub upadłości.
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i powinna zawierać warunki finansowe ze wszystkimi składnikami.
 3. Cena ofertowa musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 4. Wybrany Oferent zobowiązany jest w ciągu 5 dni od otrzymania umowy odesłać umowę, podpisaną przez osoby upoważnione do zawierania umów w imieniu Oferenta.
 5. Materiały przesłane przez Oferentów w związku z przetargiem nie podlegają zwrotowi.
 6. Oferent przystępując do przetargu składa pisemną ofertę, która powinna zawierać:
 - a) ściśle określenie przedmiotu oferty z proponowaną ceną netto i ceną brutto, wyrażone w PLN,
 - b) szczegółowe warunki gwarancji,
 - c) przedstawienie referencji,
 - d) wykaz wykonanych prac w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania przetargowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, z podaniem ich wartości netto, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te prace zostały wykonane (są wykonywane) należycie,
 - e) oryginał lub kopię poświadczoną przez Oferenta za zgodność z oryginałem, informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Oferent posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Oferenta, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 - f) oryginał lub kopię poświadczoną przez Oferenta za zgodność z oryginałem, polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na jedno zdarzenie ubezpieczeniowe na wartość nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł,
 - g) aktualny odpis KRS albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 - h) koncesje, zezwolenia lub licencje, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem przetargu,
 - i) zaświadczenia z Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 - j) odpis potwierdzenia zgłoszenia Oferenta jako płatnika podatku od towarów i usług o ile jest takim płatnikiem oraz odpis decyzji REGON,
 - k) nazwę i siedzibę Oferenta oraz datę sporządzenia oferty,

- l) podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta,
- m) kopię notatki służbowej potwierdzającej, że Oferent, przed złożeniem oferty, zapoznał się osobiście, w obecności przedstawicieli działu energomechanicznego Zamawiającego, na miejscu w Kopalni Soli „Kłodawa” S.A., z lokalnymi i szczegółowymi warunkami technicznymi oraz z dokumentacją techniczną.

Uwaga: Kopie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osób uprawnione do reprezentowania Oferenta.

- 24. Zarząd Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. nie ma obowiązku udzielania Oferentom wyjaśnień w sprawie motywów wyboru oferty przetargowej. Zarząd podejmuje decyzję o unieważnieniu przetargu bez podania przyczyny. Oferenci zostaną poinformowani pisemnie o wyniku postępowania przetargowego. Wybrany oferent zobowiązany jest w ciągu 5 dni od otrzymania umowy odesłać Zamawiającemu podpisaną umowę przez osoby, które są upoważnione do zawierania umów w jego imieniu.
- 25. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji warunków realizacji zamówienia z Oferentami, których oferty zostały przyjęte do dalszego postępowania.
- 26. Z „Regulaminem przeprowadzania przetargów...” oferenci mogą zapoznać się na internetowej stronie Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. - www.sol-klodawa.com.pl .
- 27. Załącznikiem do niniejszej specyfikacji jest wzór umowy.

Komisja przetargowa:

- 1. Przewodniczący
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

UMOWA Nr

zawarta dniur. pomiędzy:

Kopalnią Soli „KŁODAWA” S.A.

z siedzibą przy Alei 1000-Lecia 2, 62-650 Kłodawa ,
wpisaną do KRS pod numerem 0000219532 - Sąd Rejonowy w Poznań-Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu- IX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON 000041714 , NIP 666-000-33-38
zwaną dalej **ZAMAWIAJĄCYM** reprezentowanym przez :

1. Waldemar Marciniak - Prezes Zarządu
2. Tomasz Krokos - Członek Zarządu

a
z siedzibą w, ul.
prowadzącym działalność na podstawie KRS – Sąd Rejonowy
..... pod numerem,
REGON, NIP,
zwanym dalej **WYKONAWCĄ** reprezentowanym przez :

1.
2.

Na podstawie postępowania przetargowego z dnia zatwierdzonego
Uchwałą Zarządu Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. z dnia
strony zawierają umowę o następującej treści :

§ 1

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji:

„Opracowanie projektu technicznego na wymianę aparatury łączeniowej (włłączniki 110 kV, odłączniki szybkie) oraz wymianę odłączników szybkich na włłączniki w polach transformatorowych rozdzielni GPZ 110 kV dla Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.”

1. Obowiązkiem Wykonawcy jest **opracowanie projektu technicznego na wymianę aparatury łączeniowej (włłączniki 110 kV, odłączniki szybkie) oraz wymianę odłączników szybkich na włłączniki w polach transformatorowych rozdzielni GPZ 110 kV dla Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.**
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze SIWZ zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z normami.

2. Wykonawca opracuje technologię bezpiecznego wykonania prac i plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, które przed rozpoczęciem prac muszą być zatwierdzone przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego.
3. Wykonawca zapewni wszystkie potrzebne materiały, urządzenia, maszyny i inne elementy niezbędne do wykonania zadania, które będą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia.
4. Wykonawca poniesie koszty wszelkich transportów związanych z realizacją zamówienia.
5. Wykonawca sporządzi dokumentację techniczną powykonawczą po zakończeniu prac.
6. Po zakończeniu poszczególnych etapów związanych z opracowaniem projektu technicznego na wymianę aparatury łączeniowej (wyłączniki 110 kV, odłączniki szybkie) oraz wymianę odłączników szybkich na wyłączniki w polach transformatorowych rozdzielni GPZ 110 kV należy wykonać odbiory częściowe z udziałem przedstawicieli zamawiającego zakończone protokołem.
7. Kolejność poszczególnych etapów związanych z pracami Wykonawca winien każdorazowo uzgadniać z Zamawiającym.
8. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu komplet dokumentów, że zastosowane materiały posiadają stosowne atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności.
9. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania i stosowania regulaminów wewnętrznych obowiązujących w Kopalni Soli „Kłodawa” S.A., a w szczególności w zakresie: BHP, zasad łączności, alarmowania i zgłaszania wypadków, itd.
10. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników przy wykonywaniu prac będących przedmiotem umowy, zapewnia nadzór i kontrolę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704, z późniejszymi zmianami).
11. Wykonawca do realizacji przedmiotu umowy zatrudni osoby:
 - 1) co najmniej jednego pracownika posiadającego wymagane kwalifikacje i uprawnienia pozwalające na sprawowanie funkcji kierowania robót,
 - 2) posiadające aktualne badania lekarskie z pozytywnym orzeczeniem do wykonywania pracy,
 - 3) przeszkolone w zakresie przepisów wykonywania prac w zakładzie górniczym,
 - 4) ubezpieczone przez Wykonawcę od nieszczęśliwych wypadków i śmierci w związku z zatrudnieniem,
 - 5) zapoznane ze stanowiskową instrukcją pracy,
 - 6) wyposażone w odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej,
 - 7) przeszkolone w zakresie:
 - a) bezpiecznego dojścia do miejsca pracy,
 - b) występujących zagrożeń w miejscu pracy,
 - c) rozmieszczenia środków łączności w rejonie pracy,
 - d) rozmieszczenia środków gaśniczych,
 - e) sposobu zgłaszania wypadków,
 - f) bezpiecznych metod pracy.
12. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć załogę w odzież, obuwie, środki lub sprzęt ochrony osobistej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami określonymi przez Kopalnię Soli „Kłodawa” S.A.. Odzież, obuwie i sprzęt ochrony osobistej winne posiadać:
 - a) oznakowanie znakiem CE,
 - b) deklarację zgodności WE wystawioną przez producenta danego wyrobu lub upoważnionego przedstawiciela wg obowiązujących przepisów prawa,
 - c) instrukcję użytkownika dostarczoną z wyrobem.

Odzież, obuwie i sprzęt ochrony osobistej muszą być oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami na każdym egzemplarzu w sposób widoczny, czytelny i odporny na zatarcie przez cały okres użytkowania.

13. Wykonawca zapewnia narzędzia oraz sprzęt niezbędny do realizacji przedmiotu umowy.
14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe z jego win

§ 2

1. Zakres prac wynikający z niniejszej umowy zostanie zrealizowany przez Wykonawcę do dnia
2. Odbiór robót nastąpi po dostarczeniu przez Wykonawcę zawiadomienia o ukończeniu prac, spisaniu końcowego protokołu odbioru przez uprawnionych przedstawicieli obu stron z adnotacją – bez zastrzeżeń. Podpisanie protokołu odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury.
3. Wszystkie ewentualne, stwierdzone wady, nieprawidłowości wykonania robót Wykonawca zobowiązuje się poprawić natychmiast i bez dodatkowego wynagrodzenia .

§ 3

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wartość umowna robót będących przedmiotem niniejszej umowy określona została na kwotę :
..... złotych + podatek VAT
(słownie : złotych).
2. Płatności będą regulowane przelewem bankowym na konto Wykonawcy nr konta w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury.

§ 4

Zamawiający oświadcza, że gwarantuje pokrycie finansowe wynagrodzenia Wykonawcy.

1. Na wymianę odłączników szybkich – Wykonawca udziela gwarancji na okres miesięcy, liczonych od daty podpisania komisijnego odbioru wykonania robót.
2. Na poczet gwarancji należytego wykonania zobowiązań gwarancyjnych Wykonawca zobowiązany jest do wpłaty na konto Zamawiającego 5% wartości netto przedmiotu umowy albo przekazania Zamawiającemu odpowiedniej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej należytego wykonania zobowiązań gwarancyjnych - z tytułu udzielonej gwarancji i rękojmi – na okres jej udzielenia oraz kwotę kaucji gwarancyjnej jw. W/w kwota zostanie zwrócona po upływie okresu gwarancji.
3. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego usterek w okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
4. W przypadku nie usunięcia wad i usterek, o których mowa w ust. 2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do ich usunięcia przez inny podmiot na koszt Wykonawcy.

§ 5

1. Strony wyznaczają swoich uprawnionych przedstawicieli do reprezentowania podczas realizacji prac:

1. Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A.

Dariusz Kozajda - Kierownik Działu Energomechanicznego ds. Elektrycznych,
Grzegorz Skórzewski – Sztygar Oddziału Elektrycznego E-1,
Tomasz Winiecki – St. Inspektor Wykonawstwa Robót - Dział Nadzoru Inwestycyjnego i Logistyki

2. Wykonawca.....

2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych z późniejszymi zmianami ustalono szczegółowo obowiązki i zasady współpracy osób kierownictwa, dozoru i nadzoru ruchu w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i koordynacji robót, sposób przeszkolenia pracowników wykonujących roboty w zakresie obowiązującego w zakładzie górniczym porządku i dyscypliny pracy, przepisów bhp, prowadzenia ruchu oraz bezpieczeństwa pożarowego, występujących zagrożeń, zasad łączności i alarmowania, znajomości rejonu robót oraz zgłaszania wypadków i zagrożeń.

§ 6

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- 1) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości- 0,4 % wartości wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,
- 2) za wykonanie niezgodne z ustaleniami umownymi w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.
- 3) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy na skutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % wartości umownego wynagrodzenia.

2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno być złożone w terminie 30 dni od powzięcia przez zamawiającego wiadomości o zaistnieniu okoliczności stanowiących podstawę odstąpienia.

§ 7

Zamawiający oświadcza iż, wypełniając zobowiązanie wynikające z art.4 c ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 08.03.2013 r. tekst jedn. (Dz. U. 2019 poz. 118) niniejszym informuje, że Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A. NIP 666 000 33 38, posiada status dużego przedsiębiorcy.

Wykonawca oświadcza, że:

- a) Jest czynnym podatnikiem VAT o numerze NIP:
- b) Wskazany w niniejszej umowie numer rachunku rozliczeniowego jest otwarty w związku z prowadzoną działalnością i jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
- c) Wskazany w niniejszej umowie numer rachunku rozliczeniowego zawarty jest elektronicznym Wykazie Podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
- d) Respektuje postanowienie Zamawiającego, że wszystkie płatności będą dokonywane na rzecz Sprzedającego tylko i wyłącznie w ramach mechanizmu podzielonej płatności.

§ 8

Ochrona Danych Osobowych

1. Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do ochrony udostępnionych danych osobowych zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
2. Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że opracowali i wdrożyli środki, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych przed dostępem osób nieuprawnionych, prowadzą ewidencję miejsc przetwarzania danych osobowych i osób zatrudnionych przy ich przetwarzaniu oraz dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych oraz środki techniczne i organizacyjne, a także upoważnili i przeszkolili osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie ochrony tych danych.
3. Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że wszystkie osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych zostaną zobowiązane do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z przetwarzaniem danych, poprzez podpisanie „Indywidualnego upoważnienia osoby posiadającej dostęp do danych osobowych”.
4. Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że dane osobowe Stron umowy zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji przedmiotu umowy.

§ 9

Ewentualne zmiany warunków niniejszej umowy mogą być dokonywane w formie obustronnie podpisanego aneksu.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Geologicznego i Górniczego, Rozporządzenia Ministra Energii, Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi do nich. Ewentualne spory, wynikające z realizacji przedmiotu niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez właściwe sądy powszechne w rejonie siedziby Zamawiającego.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla wykonawcy, jeden dla zamawiającego.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY