

**Aneks nr 1**  
Do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  
udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup odpylacza suchego

dla Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.  
62-650 Kłodawa, ul. Al. 1000-lecia 2

**Pkt. 1**

Dokonuję się zmian w SIWZ poprzez ustalenie nowej treści w Rozdziale **3. Wymagania techniczne, dokumentacyjne, inne**; Pkt. 3.3.1. Charakterystyka techniczna odpylacza suchego, Ppkt. „b” i „c”:

- b. podstawowe dane eksploatacyjne:
  - szerokość konstrukcji – max 1450 mm,
  - wysokość konstrukcji – max 3200 mm,
  - długość konstrukcji – max 5000 mm,
  - średnica wlotu lutniociągu – min 600 mm,
  - przepustowość odpylacza – min 12000 m<sup>3</sup>/h,
  - **posadowienie na konstrukcji stalowej z możliwością przemieszczania (płozy),**
  - **odbiór produktu odpylania poprzez podajnik do zbiornika lub worka,**
- c. stacja wentylatorowa:
  - wydajność – min 20000 m<sup>3</sup>/h,
  - spiętrzenie całkowite – min 4000 Pa,

który otrzymuje brzmienie:

- b. podstawowe dane eksploatacyjne:
  - szerokość konstrukcji – max 1450 mm,
  - wysokość konstrukcji – max 3500 mm,
  - długość konstrukcji odpylacza bez stacji wentylatorowej – max 7000 mm,
  - średnica wlotu lutniociągu – dobrana wg obliczeń Oferenta,
  - przepustowość odpylacza – min 12000 m<sup>3</sup>/h,
  - **posadowienie na konstrukcji stalowej z możliwością przemieszczania (płozy),**
  - **odbiór produktu odpylania poprzez podajnik do zbiornika lub worka,**
- c. stacja wentylatorowa:
  - dobrana wg obliczeń Oferenta

**Pkt. 2**

Pozostałe warunki SIWZ oraz projektu umowy pozostają bez zmian.